



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - PROVINCIA DI TRENTO

38098 - San Michele all'Adige Via della Prepositura nr.1 - part. Iva 00141660225 - tel. 0461-650117 - fax 0461-651099
info@comune.sanmichelealladige.tn.it – certificata@pec.comune.sanmichelealladige.tn.it
www.comune.sanmichelealladige.tn.it



Prot. n. ____/____

San Michele all'Adige 14 marzo 2022

**Bando di concorso per la realizzazione di un'opera d'arte per l'abbellimento dell'edificio polifunzionale realizzato nell'abitato di Faedo ed insistente su ped. 482, CC Faedo, del comune di San Michele all'Adige, prot. n. 507 dd 14.01.2022.
Codice CUP: E77H15002200007 - codice CIG: Z6C348D2D3)**

Chiarimento n. 2

Nell'ipotesi di dover ancorare elementi dell'opera d'arte alla parete rivestita da cappotto termico viene chiesto se è possibile forare il cappotto per poter inserire tasselli ad espansione per raggiungere la muratura sottostante a garanzia dell'ancoraggio stesso.

Risposta

Sì, è possibile forare il cappotto termico.

Si precisa che il rivestimento a cappotto della parete in calcestruzzo armato potrà essere forato solo limitatamente al passaggio delle barre filettate (per eventuale ancoraggio chimico) o dei tasselli da cls (in caso di fissaggio meccanico) necessari a sostenere l'opera.

La prescrizione è finalizzata a limitare al minimo la formazione di ponti termici tra l'esterno e la parete in cls.

Infine si raccomanda che il foro di passaggio della vite o barra filettata nel rivestimento sia opportunamente sigillato con silicone (o altri sistemi), in grado di impedire eventuali infiltrazioni d'acqua.

Il Segretario comunale

Annamaria Quaglia

Questi elaborati sono parte del progetto esecutivo approvato